



**IBU PEJABAT,
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT,
MALAYSIA,**
Headquarters,
Fire and Rescue Department, Malaysia,
d/a Tingkat 2, Balai Bomba dan Penyelamat,
Cyberjaya
Persiaran APEC
63000 Cyberjaya,
SELANGOR DARUL EHSAN.

Telefon : 603-8318 5444
Facsimile : 603-8319 5244
Homepage : www.bomba.gov.my
Email : pro@bomba.gov.my

PEMBAHARUAN

NO. RUJUKAN : **JPBM:BKK/005/19/14/18 Jld 1 (6)**
NO. SIRI : **BB/BLA/304/97 (P14)**

TARIKH : **10/11/2010**

**SIJIL PERAKUAN BAHAN 2010/2011
BAHAN BINAAN
BAHAN KELAS 'O'**



Jabatan ini memperakui **BAHAN BINAAN** tersebut di atas berdasarkan Piawaian dan Laporan ujiannya, dan Pihak Arkitek atau Jurutera Profesional bagi projek berkaitan adalah bertanggungjawab menentukan kesahihan **BAHAN BINAAN** dipasang mengikut Laporan Piawaian ujiannya (Rujuk pada **1.6** dan **1.7**)

- 1.1 Nama & Alamat Pengegar : **INSUFLEX SDN. BHD.
LOT 6 & 8, JALAN P/1
KAWASAN PERUSAHAAN BANGI,
46350 BANDAR BARU BANGI,
SELANGOR DARUL EHSAN.**
- 1.2 Nama & Alamat Pengeluar : **---SDA---**
- 1.3 Tahap Rintangan Api : **KELAS 'O'**
- 1.4 Tempoh Sah Perakuan : **31/08/2010 HINGGA 30/08/2011**
- 1.5 Jenis Bahan Binaan : **INSUFLEX-CLOSED CELL NITRILLE RUBBER MATERIAL**
- 1.6 No. Laporan Ujian/ Tarikh : **WARRES NO. 60995 - 14/10/94, SIRIM QAS 2000F01417 (16/08/2000), SIRIM 2005FE0044 (22/02/2005), SIRIM 2005FE0045 (22/02/2005), SIRIM 2006FE0163 (28/06/2006) & SIRIM 2006FE0134 (09/06/2006)**
- 1.7 Piawaian : **BS 476 : PART 6 PART 7 : 1987**
- 1.8 Spesifikasi / Jenama : **TEBAL 21mm & DENSITY 120kg/m³**
- 1.9 Skim Persijilan Barangan : **SIRIM QAS INT. NO. LI009301, NO. SIRI F0233 (SAH SEHINGGA 30/08/2011)**
- 1.10 Had Kegunaan : **BAHAN PENEBAT INSULATION PADA SISTEM 'AIRCOND' DAN 'DUCT' SEPERTIMANA SPESIFIKASI UJIAN DAN UBBL 1984.**

2. Lain-lain (nyatakan) : Sila kemukakan **Borang C1/ C2/ C3** (diisi oleh pihak berkenaan) ke Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri dimana projek dijalankan dan Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat, Malaysia apabila selesainya tiap-tiap projek tersebut.

2.1 Syarat - syarat Perakuan Bomba dan Penyelamat ini yang mesti dipatuhi seperti di **Lampiran A1, A2 dan A3**. Spesifikasi **BAHAN BINAAN** ini adalah seperti dalam Laporan ujian (di para 1.6 di atas)

(DATO' RUSMANI BIN MUHAMAD)
Penolong Ketua Pengarah,
Bahagian Keselamatan Kebakaran,
b.p Ketua Pengarah
Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Malaysia.



**CERTIFIED TO ISO 9001 : 2008
CERT. NO : AR 5037**